



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 3 lipca 2024 r.

HK.9020.5.79.2024

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 3 lipca 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Grunwaldzie

Woda z wodociągu zaopatruje w wodę miejscowości:
Grunwald, Frygnowo, Marcinkowo, Stębark, Łącko, Zybultowo, Mielno, Omin, Góry Lubiańskie,
Ulnowo, Dąbrowa, Lubian, Tymawa, Łodwigowo, Łogdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 01.07.2024 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Grunwaldzie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii z grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.



Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.
Komunikat obowiązuje do odwołania.