



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE  
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2  
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17  
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2024-10-31

Gmina Dąbrówno  
ul. Kościuszki 21  
14-120 Dąbrówno

HK.9022.2.344.2024.MK

## K O M U N I K A T

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 31 października 2024 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Elgnowie

**Woda z sieci wodociągu publicznego w Elgnowie zaopatruje miejscowości: Elgnowo,  
Jagodziny, kolonia Gutowo (Gmina Lubawa), kolonia Rumienice (Gmina Lubawa)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 29.10.2024 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Elgnowie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 2 NPL/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu.** Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń. Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITAREGO w Ostródzie  
**Daniel Hiliński**  
Kierownik Oddziału Nadzoru  
**2024-10-31**  
PSSE w Ostródzie

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Lubawa
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
3. W-M PWIS w Olsztynie
4. a/a