



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2
Tel. 896460870; FAX: 896460880 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17
REGON 000594525 NIP 7411740920

Ostróda, 2025-01-30

Gmina Dąbrówno
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

HK.9020.5.2.2025.AP

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2025 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułodzadzie


**Woda z wodociągu publicznego w Tułodzadzie zaopatruje w wodę miejscowości:
Tułodzad, Marwałd, Bartki, Fiugajki, Płachawy, Stare Miasto, Wierzbicę**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 28.01.2025 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próbki wody do badań z stacji uzdatniania wody i sieci wodociągu publicznego w Tułodzadzie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 NPL/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Zdzisław Sokołowski
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostródzie
2025-01-30

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a