



Ostróda, 2025-01-30

**Gmina Dąbrówno**  
**ul. Kościuszki 21**  
**14-120 Dąbrówno**

HK.9020.5.2.2025.AP

### DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2024 poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

**po przeprowadzeniu kontroli jakości wody w wodociągu publicznym w miejscowości Tułodzian, w ramach nadzoru sanitarnego, pobranej w dniu 28.01.2025 r.,  
kody próbek:**

**sprawozdanie laboratoryjne nr LBSiZ-OBW 6/106/2025 z dnia 30.01.2025 r.**  
**sprawozdanie laboratoryjne nr LBSiZ-OBW 7/107/2025 z dnia 30.01.2025 r.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie  
stwierdza**

**warunkową przydatność wody do spożycia**

ze względu na występowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody

**NAKAZUJE**

**w terminie do dnia 14.02.2025 r.**

1. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Tułodzian doprowadzić do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. W czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywać wartości parametrów mikrobiologicznych na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia: bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli – 0 jtk (NPL)/100ml, enterokoki – 0 jtk (NPL)/100 ml.

**w trybie natychmiastowym**

3. Podjęcie działań naprawczych, z określeniem terminu ich realizacji, mających na celu poprawę jakości mikrobiologicznej wody oraz doprowadzenie do wartości wymaganych w załączniku 1 część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

4. Poinformowanie w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu publicznego Tułodziad o warunkowej przydatności wody do spożycia.
5. Informowanie na bieżąco PPIS w Ostródzie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody w wodociągu publicznym Tułodziad.
6. Korzystanie z wody z wodociągu **tylko i wyłącznie po przegotowaniu**.

Decyzji niniejszej w punktach 2-6 nadaje się na podstawie art. 108 kpa **rygor natychmiastowej wykonalności**, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Ponowne korzystanie bez ograniczeń z ujęcia wody z wodociągu publicznego Tułodziad będzie możliwe po uzyskaniu wyników badań wody spełniających wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonanych przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną

### UZASADNIENIE

Na podstawie analizy wyników badania próbek wody ze stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego Tułodziad, pobranej w ramach kontroli urzędowej w dniu 28.01.2025 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie stwierdza, że woda z ww. wodociągu jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z powodu obecności bakterii grupy coli i pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W badanych próbkach wodyo kodach 6/Os/106 oraz 7/Os/107 pobranych kolejno z stacji uzdatniania wody i świetlicy w Tułodziadzie, stwierdzono po 3 jtk/100 ml bakterii grupy coli przy jednoczesnym braku obecności *Escherichii coli* i enterokoków.

Administrator ujęcia przedstawił PPIS w Ostródzie plan realizacji działań naprawczych oraz wniósł o warunkową przydatność wody do spożycia w terminie **do 14.02.2025 r.**

Zgodnie z **§ 21 ust. 1. pkt 3, Rozporządzenia Ministra Zdrowia**: właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6–8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w przypadkach, o których mowa w ust. 2–4; **ust. 4**: warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej  $< 10 \text{ jtk (NPL)}/100 \text{ ml}$  dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Wobec wykazanego w sprawozdaniu z badania wody przekroczenia parametru mikrobiologicznego, stosownie do § 21 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie **stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Tułodziad.**

Zgodnie z zapisem § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia - woda jest zdatna do użycia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne i chemiczne określone w załącznikach 1 część A oraz 1 część B.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej uzdatnionej wodzie. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie. Bakterie grupy Coli mogą powodować głównie zakażenia jelitowe i biegunkę. Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami grupy coli do picia lub do przygotowywania posiłków może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Z uwagi na powyższe PPIS w Ostródzie odstąpił od obowiązku zawartego w art. 10 § 1 kpa. W myśl art. 10 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, PPIS w Ostródzie odstępuje od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji. Powyższe stanowisko uzasadnione jest tym, że stwierdza się obecność bakterii grupy coli w próbkach wody pobranej z wodociągu publicznego Tułodziej, co może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających.

Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

**Każda niezgodność wartości parametru, ustalonych dla celów kontroli wymaga:**

- ustalenia przyczyny
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości
- poinformowania konsumentów

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3, ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

**Gmina Dąbrówno** jest odpowiedzialna za wykonanie obowiązków w/w terminie.

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2505 ze zm.)

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

Decyzji nadano na podstawie art. 108 ustawy kodeks postępowania administracyjnego **rygor natychmiastowej wykonalności** ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ostródzie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

**Zdzisław Sokołowski**  
**Państwowy Powiatowy Inspektor**  
**Sanitarny w Ostródzie**  
**2025-01-30**

**Do wiadomości:**

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a