

Elbląg, dnia: 06.05.2016

WÓJT GMINY DĄBRÓWNO
UL. KOŚCIUSZKI 21
14-120 DĄBRÓWNO

Dotyczy: remontu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ostródzkiej 12 w Dąbrównie.

W związku z wystąpieniem z dn. 04.05.2016 r. Kierownik Elbląskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie działając na podstawie § 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014, poz. 1446). Po zapoznaniu się z zakresem planowanych prac termomodernizacyjnych informuje, że:

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Ostródzkiej 12 w Dąbrównie ujęty został w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - prowadzonej na podstawie art. 22 w/w ustawy o ochronie zabytków;
- nie wnosi się zastrzeżeń dla docieplenia ścian zewnętrznych części dobudowanej;
- nie wnosi się zastrzeżeń dla termomodernizacji stropodachu budynku głównego i części dobudowanej;
- nie wnosi się zastrzeżeń dla wymiany instalacji centralnego ogrzewania i wymiany instalacji c.w.o.
- ewentualna wymiana okien i drzwi w części głównej poprzedzona winna zostać analizą historycznego charakteru obecnej stolarki otworowej, na tej podstawie sporządzone zostaną dla nich konkretne zalecenia konserwatorskiej;
- ewentualne docieplenie ścian części historycznej dopuszcza się w wypadku niezachowania oryginalnych tynków, stwierdzonych w wyniku badań konserwatorskich;
- Projekt na w/w zakres prac winien uzyskać pozytywną opinię ze stanowiska konserwatorskiego

Do wiadomości

1. adresat
2. a/a

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Dąbrówno, dnia 06.05.2016.

WÓJT

mgr Piotr Zwaliński