

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz)

Nasz znak:
DRZ.271.27.2016

Data:
2016-12-07

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp*) zmienia się treści siwz:

1. **anuluje się dotychczasową treść Programu Funkcjonalno- Użytkowego (zał. nr 4 do siwz) i zastępuje zaktualizowanym Programem Funkcjonalno- Użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego wyjaśnienia;**

2. **§ 3 ust. 3 pkt 3 siwz- anuluje się dotychczasową treść i zastępuje się następującą:**

„Krótki opis przedmiotu zamówienia:

a) etap 1: sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej (wykonawczej);

b) etap 2: kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie:

- *termomodernizacja budynku Szkoły i sali sportowej- docieplenie ścian zewnętrznych (wyłącznie na sali sportowej i łączniku) oraz stropu poddasza w budynku głównym (zabytkowym) szkoły, powierzchni płaskich stropodachów na Sali sportowej i łącznika, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku głównym szkoły, wymiana okien w pomieszczeniach nad salą gimnastyczną oraz w pomieszczeniach istniejącej kotłowni (maszynowni po modernizacji) i przylegających pomieszczeń gospodarczych;*
- *kotłownia na pompach ciepła: 2 pompy ciepła połączone równolegle o mocach odpowiednich 115 kW i 42,8 kW. lub innych o łącznej mocy minimum 157,8 kW;*
- *modernizacja instalacji grzewczej- kompleksowa wymiana istniejących grzejników żeliwnych w budynku Szkoły oraz w pomieszczeniach nad Salą Gimnastyczną oraz w pomieszczeniach gospodarczych przylegających do kotłowni (maszynowni po modernizacji) na nowe grzejniki stalowe płytowe, wymiana pionów/poziomów, montaż zaworów termostatycznych wandaloodpornych. Montaż dodatkowych nagrzewnic na Sali sportowej. Zmniejszenie parametrów instalacji z obecnych 90/70°C i 70/50°C na max. 55/45°C;*
- *wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania dolnego źródła pomp ciepła;*
- *modernizacja oświetlenia w budynku głównym Szkoły, w pomieszczeniach nad salą gimnastyczną oraz pomieszczeniach kotłowni i przylegających do niej pomieszczeniach gospodarczych - demontaż istniejących opraw wewnętrznych oraz montaż nowych, energooszczędnych opraw typu LED;*
- *wykonanie i montaż instalacji odgromowej w całym kompleksie budowlanym.”;*

3. **w § 8 ust. 1 siwz- zmienia się termin wniesienia wadium, dotychczasową treść zastępuje się następującą:**

„Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-12-19 do godz. 08:00 w formie dopuszczanej uPzp (art. 45 ust. 6):

1) w formie pieniądza: przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku nr konta: 75 8823 0007 2001 0100 1847 0004. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2016-12-19 o godz. 08:00

- 2) (...);
4. w § 11 ust. 2 i 3 siwz- **zmienia się termin składania i otwarcia ofert, dotychczasową treść zastępuje się następująca:**
2. *Termin składania ofert upływa dnia 2016-12-19 o godz. 8:00.*
 3. *Otwarcie ofert odbędzie się dnia 2016-12-19 o godz. 8:15 w siedzibie Zamawiającego jw., pokój 14.*

Z poważaniem

Wójt
/-/ Piotr Zwaliński