

Dąbrówno, dn. 04.03.2009 r.

Znak sprawy: DRZ.341-1/09

**Do wszystkich Wykonawców
w postępow. nr: DRZ.341-1/09**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DRZ.341-1/09, na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nr 154075N w Dąbrównie.

Stosownie do pisma, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 3 marca 2009 r., w sprawie wyjaśnienie zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym nr DRZ.341-1/09, w zakresie:

- 1) Brak w kosztorysie ofertowym pozycji ustawienie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm, które zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 1 i 4 (szczegół „B”) mają stanowić obramowanie chodnika.

Pytanie: W jakiej pozycji i jaka ilość należy wycenić w kosztorysie ofertowym w/w obrzeża?

- 2) Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego pkt. 3.6 obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, natomiast zgodnie z projektem wykonawczym na podsypce piaskowej gr. 5 cm.

Pytanie: Na jakiej podsypce należy ustawić w/w obrzeża?

- 3) Brak w kosztorysie ofertowym pozycji występujących w opisie technicznym projektu wykonawczego pkt. 3.7:
 - zdjęcie warstwy humusu z przemieszczaniem w hałdy,
 - wykonanie nasypów,
 - formowanie poboczy i skarp (po wykonaniu nawierzchni na jezdni, chodnikach),
 - humusowanie poboczy i skarp z obsianiem trawą,
 - wywóz ziemi z niewykorzystanego humusu poza obszar inwestycyjny z przeznaczeniem do utylizacji.

Pytanie: Czy należy wycenić roboty opisane powyżej i w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego?

- 4) Pozycja 11 kosztorysu ofertowego „Krawężniki bet. Wtopione 15x25 cm na ławie betonowej”. Zgodnie z projektem wykonawczym rys.1 i 4 (szczegół „A” i „D”) są to krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm.

Pytanie: Krawężnik o jakich wymiarach handlowych przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego?

- 5) Brak w kosztorysie ofertowym pozycji ustawienie krawężników betonowych najazdowych na ławie betonowej, które zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 4 (szczegół „C”) należy ustawić na zjazdach od strony posesji.

Pytanie: W jakiej pozycji i jaką ilość należy wycenić w kosztorysie ofertowym w/w krawężnik?

- 6) Pozycja 2 kosztorysu ofertowego „ Rozebranie chodnika z płyt bet. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej. Odwiezienie uzysku na odległość do 5 km”. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego pkt. 3.3 istniejący chodnik do rozbiórki wykonany jest z kostki POLBRUK o szer. 1,50 m i długości 39,40 m.

Pytanie: Jaką nawierzchnię chodnika do rozbiórki przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego?

wyjaśniam co następuje:

- Ad.1.** Szczegół „B” na rys. nr 4 projektu wykonawczego omyłkowo zawiera przekrój zakończenia chodnika obrzeżem 6x20 cm. W terenie zakończeniem chodnika będzie cokół ogrodzenia przebiegającego na całej długości projektowanego chodnika. Wyceną należy dokonać jedynie dla pozycji wykazanych w kosztorysie ofertowym.
- Ad.2.** Z uwagi na to, iż zgodnie z powyższym obrzeża 6x20 cm w projekcie wykonawczym nie występują, wycenę należy ograniczyć tylko do pozycji występujących w kosztorysie ofertowym.
- Ad.3.** Wymienione w pkt. 3 roboty zostały umieszczone w opisie technicznym projektu wykonawczego omyłkowo i dlatego w kosztorysie ofertowym one nie występują. W związku z powyższym wycenę robót należy ograniczyć do pozycji kosztorysowych. Równocześnie informuje się, że ze względu na znaczną liczbę rozbieżności pomiędzy kosztorysem i opisem technicznym, z dniem 04.03.2009 r. Zamawiający dokonuje zmiany całego opisu technicznego do projektu wykonawczego, na adekwatny do niniejszych wyjaśnień.
- Ad.4.** W pozycji kosztorysowej nr 11 kosztorysu ofertowego należy przyjąć krawężnik betonowy o wymiarach 15x25 cm.
- Ad.5.** Na zjazdach od strony posesji (zakończenie nawierzchni zjazdu) przyjęte zostały obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Element ten został ujęty w pozycji kosztorysowej nr 12 kosztorysu ofertowego.
- Ad.6.** Istniejący chodnik do rozbiórki posiada nawierzchnię z kostki betonowej „Polbruk”. Taki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Materiał (kostkę) uzyskany z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

Uwaga! Niniejsze wyjaśnienia od dnia 4 marca 2008 r. stają się treścią SIWZ i są wiążące dla oferentów.

Z poważaniem

WÓJT
Jacek Błaszczewicz