

Dąbrówno, dnia 26.07.2018 r.

DRZ.271.13.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w Osiekowie**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **591030-N-2018**;
data zamieszczenia: **18.07.2018 r.**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1:

„**Proszę o potwierdzenie: w zakresie robót posadzkowych do wykonania w budynku jest tylko podkład betonowy na podłożu gruntowym (poz. 43 przedmiaru), bez wykonania izolacji przeciwilgociowej, cieplnej i szlichty. Zapis w SIWZ brzmi: 7) Posadzki (bez położenia okładzin tj. płytek), jednak z uwagi na późniejsze prace instalacyjne należałoby wykonać tylko podkład betonowy.**”

Odpowiedź:

Należy uwzględnić przy wycenie wyłącznie izolacje przeciwilgociową, cieplną i szlichtę cementową.

Pytanie 2:

„**Proszę o potwierdzenie: w zakresie montażu stolarki do wykonania jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.**”

Odpowiedź:

Tak do wykonania jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Pytanie 3:

„**Proszę o wyjaśnienie pozycji 42 przedmiaru, który przewiduje montaż wylazu dachowego, jednak w projekcie budynku brak jest wejścia na poddasze budynku – czy włącz dachowy ma być otwierany od zewnątrz?**”

Odpowiedź:

Należy uwzględnić montaż schodów wylazowych (składanych w poziomie stropu nad parterem).

Pytanie 4:

„**W związku z tym, że pokrycie budynku wykonywane będzie „na gotowo” zasadne byłoby zamontowanie kominków wentylacyjnych do pionów kanalizacyjnych – proszę więc o udostępnienie projektu instalacji sanitarnych lub podanie ilości takich elementów do montażu.**”

Odpowiedź:

Tak należy zapewnić odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej (każdy pion). Załączono projekt instalacji sanitarnej.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)