



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dąbrówno, dnia 09.08.2018 r.

DRZ.271.18.2018

**Do wszystkich
Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **595062-N-2018**; data zamieszczenia: **26.07.2018 r.**

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie nr 1: w załącznikach do SIWZ pojawia się dokumentacja obejmująca technologię i wyposażenie, czy obejmuje swoim zakresem postępowanie przetargowe i wymagana jest jej wycena do oferty?

Odpowiedź:

SIWZ nie obejmuje swoim zakresem technologii i wyposażenia.

Pytanie nr 2: zgodnie z zapisem SIWZ str. nr 5 zakres nie obejmuje wykonania posadzki. Czy wszelkie podejścia i rozprowadzenia (dotyczy to instalacji wod-kan i c.o) w posadzce są wykonane i nie będzie konieczności jakiegokolwiek ingerencji w posadzkę? Jeśli nie to proszę o podanie ilości przedmiarowych robót koniecznych do wykonania wraz z zakresem tych robót.

Odpowiedź:

Przedmiar robót związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. został zamieszczony i należy go wykonać zgodnie z załączonym dokumentem i projektem budowlanym.

W dokumentacji wykazane zostały podejścia i rozprowadzenia niezbędne do wykonania.



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

SIWZ nie obejmuje wykonania przykanalika wraz z osadnikiem.

Pytanie nr 3: czy do budynku wykonane są wszystkie przyłącza? Czy jest konieczność wyceny jakiegokolwiek przyłącza? Jeśli tak to którego? Proszę o załączenie przedmiaru.

Odpowiedź:

W budynku znajdują się przyłącza energetyczne i wodociągowe. Należy wyprowadzić rurę kanalizacyjną o średnicy 110 poza ścianę fundamentową budynku.

Pytanie nr 4: w załącznikach do SIWZ pojawia się dokumentacja budowlana obejmująca PZT, czy wymagane jest wycenienie do oferty zagospodarowanie terenu? Proszę o załączenie przedmiaru i dokumentacji.

Odpowiedź:

Postępowanie nie obejmuje zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 5: przewidziana jest wymiana stolarki okienno-drzwiowej. Proszę o podanie przedmiaru i zakresu robót przy naprawach w elewacji budynku po wymianie. Wykonawca nie posiada wiedzy na temat wykonanej elewacji dlatego proszę o podanie szczegółów w zakresie robót i przedmiarowanie tego.

Odpowiedź:

Zakres obejmuje wymianę okien wraz z obróbką ościeży.

Pytanie nr 6: w przedmiarze podanym przez Zamawiającego w pozycjach od 16 do 20 wpisano montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg-czego to dotyczy? Proszę o podanie dokładnie jakie to urządzenia są zawarte w poszczególnych pozycjach.

Odpowiedź:

Wykaz urządzeń, których dotyczą pozycje:

- tablice rozdzielcze RG szt. 1.0000
- aparaty DPX 125 szt. 1.0000
- aparaty ochronnik szt. 1.0000
- aparaty P304 25/003A szt. 1.0000



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

- aparaty S 301 16A ; 10A ; 6A szt. 9.0000

- aparaty S 303 B 16A szt. 1.0000

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)