



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Dąbrówno, dnia 13.08.2018 r.

DRZ.271.18.2018

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **595062-N-2018**; data zamieszczenia: **26.07.2018 r.**

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1:

„Czy zagospodarowanie terenu wchodzi w zakres zamówienia tj. opaska budynku, chodniki, drogi, schody wejściowe, podjazd dla niepełnosprawnych oraz balustrady?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt 5.3 SIWZ zakres prac nie obejmuje wykonania:

- posadzek,
- opaski i podjazdu dla niepełnosprawnych
- elewacji,
- przykanalika+osadnika (instalacja sanitarna).

Pytanie 2:

„W związku z licznym zagrzybieniem ścian wewnątrz budynku czy należy doliczyć wykonanie elewacji według projektu?”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt 5.3 SIWZ zakres prac nie obejmuje wykonania elewacji.

Pytanie 3:

„Według poz. 51 przedmiaru robót należy wykorzystać istniejącą dachówkę. W związku z tym, że dachówka jest uszczelniana na zaprawę czy należy skalkulować 100% nowej dachówki czy zastosować blacho dachówkę?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany całego pokrycia dachowego na nowe. Proszę przyjąć do wyceny 100% nowej dachówki ceramicznej.

Pytanie 4:

„W związku z licznym zagrzybieniem ścian wewnętrznych czy zakres zamówienia obejmuje odnowienie izolacji poziomej fundamentów?”



„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Odpowiedź:

Należy wykonać zakres prac przewidzianych w pozycji 65-74 „Fundament” przedmiaru branży budowlanej robót zamieszczonego przez Zamawiającego.

Pytanie 5:

„Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż wylazu strychowego, wylazu dachowego, ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych?”

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż wylazu dachowego – poz. 49 przedmiaru branża budowlana.

Pytanie 6:

„W związku z w/w pytaniami wpływającymi znacząco na zakres zamówienia proszę o wydłużenie terminu składania ofert.”

Odpowiedź:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16.08.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:15.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)