

Specyfikacja szczegółowa sprzętu

Znak postępowania: DRZ.271.13.2019

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa motopompy pożarniczej”.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość sztuk
1	Motopompa pożarnicza Tohatsu V1500 M16/8	<ul style="list-style-type: none">- typ; benzynowy, 2 –suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą,- średnica, skok i liczba cylindrów; 81 x 78 (mm)- pojemność skokowa; 804 cm³- moc nominalna; 60 KM (44Kw)- pojemność zbiornika paliwa; 24 l.- typ paliwa; benzyna bezołowiowa 95- układ rozruchu; rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)- system dozowania oleju do paliwa; automatyczny- układ paliwowy; EFI elektroniczny wtrysk paliwa- smarowanie; mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)- zapłon; CDI elektroniczny układ zapłonowy- wyjście DC (maks.); 12V-35W- akumulator; 12V-16Ah/5h <p>POMPA</p> <ul style="list-style-type: none">- typ; jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa,- nasada tłoczna; 2 x STORZ B (75)- nasada ssawna; 1 x STORZ A (110)- zalewanie (zasysanie wody), (maks. wys. ssania 9 m);pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)- WYDAJNOŚĆ;• dla wysokości ssania 1,5 m przy ciśnieniu 8 bar 2.067 l/min.• Dla wysokości ssania 7,5 m przy ciśnieniu 8 bar 1.154 l/min.- CZAS ZASYSANIA;• dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s• dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s	1

W przypadku gdy w niniejszym zapytaniu ofertowym opisano urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie innych równoważnych urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry oferowanego urządzenia (karty katalogowe, itp.).