

Działdowo, dnia 23.03.2020 r.

DRZ.271.3.2020

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrówno**”.

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

Pytanie 1

„W związku z tym , że panele o mocy 256Wp nie są już dostępne czy zamawiający dopuści panele wykonane w technologii monokrystalicznej o większej mocy tak aby spełniały warunek mocy instalacji równej lub większej niż 31,74 kWp”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza moduły w technologii określonej w dokumentacji technicznej o mocy nie niższej niż 256 Wp.

Pytanie 2

„Czy w instalacji fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków zamawiający dopuści jeden falownik o mocy 30 kW oraz czy montaż paneli można wykonać na jednym stole.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne bądź lepsze niż wynikają z dokumentacji. Konfiguracja stołów powinna być zgodna z możliwościami technicznymi obiektu/działki. Zamawiający ma na celu jak najbardziej optymalne posadowienie konstrukcji wsporczej.

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej)