

Działdowo, dnia 02.04.2020 r.

**DRZ.271.3.2020**

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Dąbrowno**”.

### **Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ 2**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.

#### **Pytanie 1**

„Proszę o doprecyzowanie mocy instalacji i przewidzianej dla niej rodzaju konstrukcji (np. na dach/ płaski,skośny/dachówka/rombek konstrukcja kotwioniona/balastowa, gruntowa) dla każdej lokalizacji z osobna:

- 1) Oczyszczalnia Ścieków,
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa.”

#### **Odpowiedź**

- 1) Oczyszczalnia Ścieków - Moc określona w dokumentacji, konstrukcja na gruncie.
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa - moc określona w dokumentacji zał. do przetargu, konstrukcja umiejscowiona na dachu płaskim, pokrytym papą termozgrzewalną z kątem dachu do 5%.

#### **Pytanie 2**

„Proszę o wskazanie umieszczenia przedmiaru robót, o którym mowa w SIWZ.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem i nie zostanie on udostępniony Wykonawcom. Ofertę należy wycenić na podstawie dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego przy uwzględnieniu ewentualnych zmian zaakceptowanych w odpowiedziach na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ lub rozwiązań równoważnych.

#### **Pytanie 3**

„Chciałbym się dowiedzieć czy warunki przetargu uwzględniają możliwość zamiany mocy paneli fotowoltaicznych na większą niż w założeniach zamówienia oraz wymagania zawarte w art. 29 ust. 2 pkt. 16 (dziennik ustaw z 2018 r. poz. 2389 z późniejszymi zmianami)”

## **Odpowiedź**

### **Pytanie 4**

„Czy uwzględniacie zmianę planu rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych według załącznika?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza inne rozlokowanie konstrukcji montażowych z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie w sposób negatywny wpływać na efektywność instalacji (tj. uzysk energii elektrycznej).

### **Pytanie 5**

„Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę podczas wykonywania instalacji fotowoltaicznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie konstrukcji wsporczej aerodynamiczno-balastowej, niewymagającej trwałego przytwierdzenia do dachu budynku szkoły (zaletą jest brak uszkodzania dachu)?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczej aerodynamiczno-balastowej, niewymagającej trwałego przytwierdzenia do dachu budynku.

### **Pytanie 6**

„Czy Zamawiający dopuszcza inne rozlokowanie modułów fotowoltaicznych na dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie, w celu uniknięcia ich wzajemnego zacielenia się, a w konsekwencji w celu zmaksymalizowania uzysku z instalacji (w dokumentacji został dołączony rzut instalacji, który może sugerować, że projektant uwzględnił konstrukcję do zastosowania na gruncie)?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza inne rozlokowanie aby uniknąć ich wzajemnego zacielenia się aby zmaksymalizować uzysk instalacji. Instalacja ma zostać zamontowana na dachu budynku sali gimnastycznej.

### **Pytanie 7**

„Czy konieczne jest wykonanie instalacji odgromowej w przypadku obu instalacji, a jeżeli tak, to proszę o podanie jej parametrów (dokumentacja nie uwzględnia projektu instalacji odgromowej)?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga instalacji zgodnej z obowiązującymi normami oraz przepisami. Zamawiający może udostępnić obiekt celem realizacji oględzin służących właściwemu ustaleniu zakresu prac związanych z instalacją odgromową. W 2018 r. wykonana została instalacja odgromowa w całym kompleksie budowlanym tj. budynek główny szkoły i sala gimnastyczna.

### **Pytanie 8**

„Proszę o wskazanie rodzaju pokrycia dachu Szkoły Podstawowej oraz kąta dachu, ze wskazaniem kierunków spadku.”

### **Odpowiedź**

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Kąt dachu do 5%, kierunek spadku w stronę południa. Zamawiający może udostępnić obiekt celem realizacji oględzin.

### **Pytanie 9**

„Proszę o wskazanie miejsca montażu falowników oraz miejsc wpięcia instalacji do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej w przypadku każdej instalacji.”

### **Odpowiedź**

Falowniki powinny zostać zainstalowane zgodnie z przepisami oraz normami z uwzględnieniem odległości od modułów i dobraniem odpowiednich zabezpieczeń.

### **Pytanie 10**

„Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji technicznej proszę o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego wymaganej mocy (po stronie stałoprądowej) poszczególnych instalacji fotowoltaicznych w kWp (szkoła podstawowa, oczyszczalnia ścieków).”

### **Odpowiedź**

Wymagane moce instalacji:

- 1) Szkoła Podstawowa - ok 35,84 kWp
- 2) Oczyszczalnia ścieków licznik 1 - ok 20,48 kWp,
- 3) Oczyszczalnia ścieków licznik 2 - ok 31,74 kWp.

### **Pytanie 11**

„Czy zamawiający dopuszcza inne rozlokowanie konstrukcji montażowych służących do budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków, niż wynika to z planu sytuacyjnego umieszczonego w dokumentacji technicznej? Usytuowania instalacji zgodnie z planem sytuacyjnym, z uwagi na infrastrukturę oczyszczalni oraz dostępną powierzchnię jest niemożliwe we wskazanym miejscu.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza inne rozlokowanie konstrukcji montażowych z zastrzeżeniem, że zmiana ta musi zostać wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego (plan sytuacyjny), a także nie będzie w sposób negatywny wpływać na efektywność instalacji (tj. uzysk energii elektrycznej).

### **Pytanie 12**

„Czy w przypadku kolidowania konstrukcji montażowej służącej do budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków z drzewami lub krzewami, Zamawiający deklaruje ich usunięcie?”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza usuwania drzew w celu wykonania instalacji.

### **Pytanie 13**

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo wniesienie Wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej z podpisem elektronicznym?"

### **Odpowiedź**

Tak.

### **Pytanie 14**

W związku ze złożoną przeze mnie ofertą oraz zmianą terminu składania ofert, proszę o informację, czy moja oferta dotarła do Państwa i czy po zmianie terminu muszę wysłać kolejną czy przyjmiecie Państwo tę, którą już otrzymaliście. Zmiana SIWZ nie wpływa na zakres i wartość mojej już złożonej oferty.

### **Odpowiedź**

Jeżeli oferta wpłynie przed ostatecznym terminem składania ofert zostanie ona uwzględniona przez Zamawiającego (nie ma na to wpływu wydłużenie terminu składania ofert). Jeśli zmiany SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ nie wpływają na treść oferty Wykonawca nie powinien składać kolejnej oferty.

### **Pytanie 15**

W dokumentacji przetargowej (6682 ogłoszenie o zamówieniu) jest odniesienie do dokumentu TOM III SIWZ (str. 3 pkt II. 4. ) Takiego dokumentu nie ma wśród opublikowanych na bip. W tym dokumencie zgodnie z opisem powinien być przedmiar robót i szczegółowy zakres prac. Bez tej informacji nie można złożyć oferty.

### **Odpowiedź**

Wszystkie dokumenty w tym TOM III SIWZ niezbędne do dokonania wyceny oferty, które posiada Zamawiający, zostały udostępnione Wykonawcom na stronie Zamawiającego wskazanej w SIWZ.

**Wójt Gminy Dąbrówno**

**/-/ Piotr Zwaliński**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego/osoby upoważnionej)