

Dąbrówno, dnia 28.05.2021 r.

**DRZ.271.2.2.2021**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych Gminy Dąbrówno"**.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **2021/BZP 00060701/01**

### **Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1**

„Zamawiający dla pozycji 2.6 zakup UPS do serwera, wymaga zasilacza UPS który ma być wyposażony w co najmniej 8 x IEC 320 C13 oraz co najmniej 8 x IEC 320 C19. Prosimy o weryfikację opisu przedmiotu zamówienia pod kątem omyłki w zakresie wymogu złącz wyjściowych UPS.”

#### **Odpowiedź**

Zamawiający poprawił opis przedmiotu zamówienia w pozycji 2.6 dotyczącej zakupu UPS do serwera. UPS ma być wyposażony w co najmniej 8 x IEC 320 C13 oraz co najmniej 1 x IEC 320 C19. Aktualny opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie zamawiającego.

**Wójt Gminy Dąbrówno**

**/-/ Piotr Zwaliński**

(podpis Kierownika Zamawiającego)