

Dąbrówno, dnia 17.11.2022 r.

**DRZ.271.2.14.2022**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „**Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy**”.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **2022/BZP 00418645/01**

### **Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1**

„W związku z tym, że projektowane docieplenie ościeży okiennych (poz. 8 przedmiaru robót) będzie wchodzić na skrzydła okienne proszę o odpowiedź czy należy skuć istniejący tynk w ościeżach oraz wykonać przewidziane docieplenie oraz obsadzić narożniki?”

#### **Odpowiedź**

W kosztorysie nie przewidziano docieplenia ościeży okiennych jak również montażu narożników, należy zeszkrobać luźną farbę a jeżeli się nie odspoiła to oczyścić zagruntować i wykonać pozostałe czynności tj. klej siatka klej, przecierka, malowanie – zgodnie ze sztuką budowlaną.

#### **Pytanie 2**

„Czy w zakres prac wchodzi również rozbiórka dachówki i docieplenie ścian bocznych lukarn umieszczonych ponad dachem budynku?”

#### **Odpowiedź**

Tak proszę przyjąć demontaż i ponowny montaż trzech rzędów dachówki (choć można wykonać deskowanie na twardym styropianie bezpośrednio na dachówce do rozważenia). Wyprawa na bokach w trakcie sprawdzania była nieodspojona, jeżeli tak będzie, to należy wykonać tylko gruntowanie, klej, przecierka i malowanie bez skrobienia i siatkowania w związku z powyższym nie przyjmowano tej rozbiórki.

#### **Pytanie 3**

„Wnioskuje o przedłużenie terminu wykonania prac do 6 miesięcy z uwagi na okres zimowy i niepewne warunki atmosferyczne dla tego rodzaju prac. Nie przedłużenie terminu prac może skutkować zalaniem ostatniej kondygnacji budynku podczas rozbiórki fragmentów dachu w celu docieplenia ścian lukarn (patrz pytanie nr 2) jak również brakiem możliwości wykonania wyprawy

elewacyjnej której narażenie na wspomniane niepewne warunki atmosferyczne może niekorzystnie wpłynąć na jej żywotność.”

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji robót.

**Wójt**

**/-/ Piotr Zwaliński**

.....

(podpis Kierownika Zamawiającego)