



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 22 września 2023 r.

Nasz znak:HK.9020.5.105.2023

GMINA DĄBRÓWNO
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 22 września 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułodzadzie

**Woda z wodociągu publicznego w Tułodzadzie zaopatruje w wodę miejscowości:
Tułodziad, Marwałd, Bartki, Fiugajki, Płachawy, Stare Miasto, Wierzbicę**

W dniu 22 września 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Tułodzadzie ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, to jest obecność bakterii grupy coli w ilości: 22 jtk w 100 ml w próbce pobranej ze stacji uzdatniania wody.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- 1.Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.**
- 2.Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, ręcznego mycia naczyń**
- 3.Woda z kranu nie nadaje się mycia zębów, mycia ciała osób z obniżoną odpornością**
- 4.Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach,**



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a