



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 9 października 2023 r.

Nasz znak:HK.9022.2.350.2023

GMINA DĄBRÓWNO
ul. Kościuszki 21
14-120 Dąbrówno

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 9 października 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułodzianie

**Woda z wodociągu publicznego w Tułodzianie zaopatruje w wodę miejscowości:
Tułodzian, Marwałd, Bartki, Fiugajki, Płachawy, Stare Miasto, Wierzbice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 06.10-.2023 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próby wody do badań z stacji uzdatniania wody wodociągu publicznego w Tułodzianie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono ponadnormatywna obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C na poziomie 210 jtk/1 ml. W związku z powyższym stwierdza się
warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie BIP Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Ostródzie.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a