



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE  
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2  
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl  
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 25 października 2023 r.

Nasz znak: HK.9020.5.121.2023

## GMINA DĄBRÓWNO

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

### K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie  
z dnia 25 października 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze  
Stacji Uzdatniania Wody w Saminie  
(mieszkańcy miejscowości: Samin, Saminek, Ostrowite, Osiekowo, Gardyny, Dąbrowa)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 23.10.2023 r. pobrano w ramach nadzoru próby wody do badań z sieci wodociągu publicznego w Saminie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilościach 4 jtk/100ml i 3 jtk/100 ml. W związku z powyższym stwierdza się

**warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu**. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a