Poziom porównawczy 175,00 m n.p.m.

Studzienka	Opis	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Długość trasy [m]	Rzędna dna studzienki	Zagłębienie dna studzienki
S1	st. bet Ø1000	185,90	183,90	2,00	0,00	183,90	2,00
S2	st. bet Ø1000	185,85	183,80	2,05	4,50	183,80	2,05
		185,85	183,78		5,80		
		185,85	183,78		5,90		
		185,85	183,72		10,10		
S3	st. bet Ø1000	185,85	183,70	2,15	11,50	183,70	2,15
S4	st. bet Ø1000	185,75	183,60	2,15	16,00	183,60	2,15
		185,73	183,56		21,10		
S5	st. bet Ø1200	185,70	183,50	2,20	27,50	183,50	2,20
		185,55	183,37		32,80		
		185,53	183,35		33,50		
S6	st. bet Ø1000	185,10	183,00	2,10	47,50	182,90	2,20
		185,10	182,94		53,50		
		185,10	182,92		55,90		
S7	st. bet Ø1200	185,10	182,90	2,20	57,50	182,90	2,20
		185,10	182,89		58,50		
S8	st. bet Ø1000	184,90	182,60	2,30	89,00	182,60	2,30
S9	st. bet Ø1000	184,90	182,30	2,60	114,00	182,30	2,60
S10	st. bet Ø1000	185,20	182,10	3,10	131,50	182,10	3,10
		184,78	181,95		150,70		
		184,77	181,94		151,30		
S11	st. bet Ø1200	184,65	181,90	2,75	156,50	181,90	2,75
		184,65	181,88		159,00		
		184,65	181,80		166,65		
		184,65	181,78		169,10		
S12	st. bet Ø1000	184,65	181,75	2,90	172,00	181,75	2,90
S13	st. bet Ø1000	184,65	181,65	3,00	189,00	181,80	3,00
		184,88	181,58		198,20		
		184,90	181,58		198,80		
S14	st. bet Ø1000	185,20	181,50	3,70	210,00	181,30	3,90
S15	st. bet Ø1200	185,20	181,30	3,90	232,50	181,30	3,90
S16	st. bet Ø1200	185,20	181,10	4,10	247,00	181,10	4,10
S17	st. bet Ø1200	184,80	181,00	3,80	253,50	181,00	3,80
P1	przepompownia P1	184,80	180,95	3,85	256,00	179,80	5,00
			183,30	1,50	257,50		
zk1		184,80	183,30	1,50			
zk2		185,20	183,40	1,80	264,50		
		184,51	183,30		310,50		
WK1		184,50	183,30	1,20	311,50		

Odcinek	Odległości [m]	Spadek	Średnice, materiał
S1–S2	4,50	2,2 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S2–S3	7,00	1,4 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S3–S4	4,50	2,2 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S4–S5	11,50	0,9 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S5–S6	20,00	2,5 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S6–S7	10,00	1,0 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S7–S8	31,50		
S8–S9	25,00	1,2 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S9–S10	17,50	1,1 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S10–S11	25,00	0,8 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S11–S12	15,50	1,0 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S12–S13	17,00	0,6 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S13–S14	21,00	0,7 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S14–S15	22,50	0,9 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S15–S16	14,50	1,4 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S16–S17	6,50	1,5 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
S17–P1	2,50	2,0 %	200×5,9 PVC-U_SDR34_I
P1–	1,50	0,0 %	PE100_SDR17_sz 110×6,6
–zk2	7,00	1,4 %	PE100_SDR17_sz 110×6,6
zk2–WK1	47,00	0,2 %	110×6,6 PE100_SDR17_sz

0,0 — 1,0 — 2,0 — 3,0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 P1 zk1 zk2 WK1

WK1



INNTECH	INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23		
Obiekt	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Fiugajki gm. Dąbrówno		
Adres	Fiugajki dz. nr: 1/3, 1/14, 1/15, 1/17, 1/18, 1/19 i 1/21 - obręb nr 0004 Fiugajki - jedn. ewid. 281502_2 Gmina Dąbrówno		
Inwestor	Gmina Dąbrówno ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno		Rys. nr S-3.1
Tytuł	Profile podłużne kanalizacji sanitarnej - projekt zamienny		Skala: 1:100/1:500
Projekatant prowadzący br. sanitarna i technologia	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	12.2021	Nr upr: WAM/0022/POOS/08
Sprawdził br. sanitarna i technologia	mgr inż. Bartosz Szewczyk	12.2021	Nr upr: WAM/0023/POOS/08