

L.P.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ	KATALOG
1.	Kocioł EEI Pellets 75 z regulatorem i kompletem czujników – wym. 114,5x82,0 cm, wys. 108,2 cm	1	KOSTRZEWA
2.	Automatyczny podajnik paliwa	1	KOSTRZEWA
3.	Naczynie zbiorcze kotła NG50	1	REFLEX
4.	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4"	1	HUSTY
5.	Pompa obiegowa CO - MAGNA 25/100	2	GRUNDFOS
6.	Pompa obiegu kotła - ALPHA 2 15-60 130	1	GRUNDFOS
7.	Rozdzielacz rurowy DN150 L=0,8 m stalowy	1	
8.	Zawór spustowy Ø15	2	
9.	Zawór kulowy Ø50	2	
10.	Zawór kulowy Ø32	2	
11.	Zawór kulowy Ø25	5	
12.	Zawór kulowy Ø20	6	
13.	Zawór kulowy Ø15	2	
14.	Zawór zwrotny Ø25	2	
15.	Zawór zwrotny Ø20	3	
16.	Zawór 3 – drogowy dn25 DR25GMLA z siłownikiem VMM20	2	HONEYWELL
17.	Zawór 3 – drogowy dn50 DR50GFLA z siłownikiem VMM20	1	HONEYWELL
18.	Filtr siatkowy Ø25	2	
19.	Filtr siatkowy Ø20	2	
20.	Zabezpieczenie termiczne kotła SYR 5067	1	HUSTY
M	Manometr tarczowy	3	AFRISO
	Pompa zatapialna GRUNDFOS KP 150	1	GRUNDFOS
T	Termometr tarczowy	3	AFRISO
	Regulator pogodowy radiowy np. Euroster 2510TXRX	2	EUROSTER
	Odpowietrznik automatyczny DN15	8	

UWAGA
Rury instalacji w kotłowni wykonać ze stali oczyszczonej czarnej, połączenia spawane i gwintowane.
Rury zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną do metalu

	INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23			
Obiekt	Termomodernizacja budynku GOPS i Policji w Dąbrównie wraz z remontem kotłowni i wymianą instalacji c.o.			
Adres	Dąbrówno gm. Dąbrówno ul. Agrestowa 2 dz. nr 66/10			
Inwestor	Gmina Dabrówno ul. Kościuszki 21 14-120 Dąbrówno			Nr rys. S-2
Tytuł	Schemat technologiczny - kotłownia			Skala 1:500
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	07.2018	Nr upr: WAM/0022/POOS/08	
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Szewczyk	07.2018	Nr upr: WAM/0023/POOS/08	