



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
Tel. 89 646 08 70; FAX 646 08 80 e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
REGON 000594525 NIP 741-17-40-920

Ostróda, dnia 11 października 2023 r.

Nasz znak:HK.9022.2.349.2023

GMINA DĄBRÓWNO

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

K O M U N I K A T

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie
z dnia 11 października 2023 r. dla odbiorców wody zaopatrywanych ze
Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrównie
(mieszkańcy miejscowości: Dąbrówno, Jabłonowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że w dniu 09.10.2023 r. pobrano w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do badań z SUW i z sieci wodociągu publicznego w Dąbrównie. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 9 NPL/100ml. W związku z powyższym stwierdza się

warunkową przydatność wody do spożycia.

Do czasu uzyskania poprawy składu mikrobiologicznego wody, ze względów profilaktycznych **zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu**. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
2. W-M PWIS w Olsztynie
3. a/a