

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.101.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNE
WPLYNEŁO

Dnia 03.02.2023

Znak PP. 1069. 2023

Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GMINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51015/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Elgnowo, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednakże wartość wyniku badań Radu-226 przekracza granice wykrywalności tego parametru określoną w załączniku 6C ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie radu: Ra-226 przekracza granice wykrywalności, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych należy wykonywać pomiar stężenia **radu Ra-226** z częstotliwością **co 2 lata**.

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Elgnowo należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2, 3 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Drukarnia podpisów elektronicznych

Dokument
podpisany
przez Zdzisław
Sokołowski
Data:
2023.02.03
13:51:55 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.102.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI
WPLYNEŁO

Dnia 03.02.2023

Znak P. 1068/2023

Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51018/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Dąbrówno, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednakże wartość wyniku badań Radu-226 przekracza granice wykrywalności tego parametru określoną w załączniku 6C ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie radu: Ra-226 przekracza granice wykrywalności, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych należy wykonywać pomiar stężenia **radu Ra-226** z częstotliwością **co 2 lata**.

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Dąbrówno należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2, 3 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.02.03
13:51:39 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.97.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNĘŁO

Dnia 03.02.2023
Znak PP-1068/2023
Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GMINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51020/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Wądzyn, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymoganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednakże wartość wyniku badań Radu-226 przekracza granice wykrywalności tego parametru określoną w załączniku 6C ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie radu: Ra-226 przekracza granice wykrywalności, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych należy wykonywać pomiar stężenia **radu Ra-226** z częstotliwością **co 2 lata**.

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Wądzyn należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2, 3 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.02.03
13:51:10 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.100.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNEŁO

Dnia 03.02.2023

Znak PP.10.69.2023

Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GMINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51019/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Lewałd Wielki, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Lewałd Wielki należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany
przez
Zdzisław
Sokołowski
Data:
2023.02.03
13:52:26 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.99.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNI
WPLYNĘŁO

Dnia 03.02.2023

Znak PP. 1069. 2023

Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GMINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51016/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Samin, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymogom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Jednakże wartość wyniku badań Radu-226 przekracza granice wykrywalności tego parametru określoną w załączniku 6C ww. rozporządzenia. W przypadku, gdy w monitoringu substancji promieniotwórczych stężenie radu: Ra-226 przekracza granice wykrywalności, jednocześnie nie przekraczając wartości parametrycznych należy wykonywać pomiar stężenia **radu Ra-226** z częstotliwością **co 2 lata**.

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Samin należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2, 3 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.02.03
13:50:47 CET

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w OSTRÓDZIE

14-100 OSTRÓDA, ul. Kościuszki 2
TEL. 89 646 08 70; FAX 89 646 08 80
REGON 000594525; NIP 7411740920
HK.9022.2.98.2023

URZĄD GMINY W DĄBRÓWNIE
WPLYNĘŁO

Dnia 03.02.2023

Znak PR. 1069. 2023

Podpis

Ostróda, 3 lutego 2023 r.

GINA Dąbrówno

ul. Kościuszki 21

14-120 Dąbrówno

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), w związku z art. 12 ust. 1a pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.)

po zapoznaniu się z otrzymanym sprawozdaniem nr SB/51014/05/2022 z dnia 12.05.2022 r. z badania wody w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych z wodociągu publicznego Tułodziad, pobranej w dniu 25.03.2022 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie**

UZASADNIENIE

Woda w próbkach zbadanych w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG w Katowicach odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach nr 4 A i B oraz 6C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym kolejne badanie substancji promieniotwórczych w wodzie z ujęć wody wodociągu publicznego Tułodziad należy wykonać zgodnie z częstotliwością określoną w §15 ust. 2 oraz załączniku nr 4D ww. rozporządzenia.

Do wiadomości:

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostródzie

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument
podpisany przez
Zdzisław
Sokołowski
Data: 2023.02.03
13:51:00 CET