




# Schemat ułożenia wodociągu projektowanego w rurze osłonowej



- 1 - Rura przewodowa
- 2 - Płozy ślizgowe
- 3 - Rura osłonowa PE RC
- 4 - Uszczelnienie manszetą np. Integra



UWAGA! Płozy montować zgodnie z instrukcją producenta  
Podwójne płozy na końcach rur ochronnych.  
Rozmieszczenie póź co 1,5 m.

 <div> <b>INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski</b>  <b>14-100 Ostróda, ul. Cicha 23</b> </div>			
Obiekt	<b>Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Lewańd Wielki gm. Dąbrówno</b>		
Adres	Miejscowość Lewańd Wielki obręb nr 0010 Lewańd Wielki - jedn. ewid. Gmina Dąbrówno Miejscowość Okragłe obręb nr 0014 Okragłe - jedn. ewid. Gmina Dąbrówno		
Inwestor	Gmina Dąbrówno ul. Kościuszkzi 21, 14-120 Dąbrówno	<b>Rys. nr S-5.1</b>	
Tytuł	<b>Schemat rury osłonowej</b>		<b>Skala: n/s</b>
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	<b>04.2021</b>	Nr upr.: WAM/0022/P.OOS/08
Sprawdził	mgr inż. Bartosz Szewczyk	<b>04.2021</b>	Nr upr.: WAM/0023/P.OOS/08