

Dąbrówno, dn. 28.04.2014 r.

Znak sprawy: **DRZ.271.4.2014**

**Do wszystkich Wykonawców
w postęp. nr DRZ.271.4.2014**

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2014 r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego nr DRZ.271.4.2014, na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Adaptacja budynku w Dąbrównie dla jednostek upowszechniania kultury”, w zakresie:

- 1) Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie wyszczególnione na załączonym w dokumentacji projektowej rzutach pomieszczeń?
- 2) Brak w przedmiarze robót budowlanych pozycji na dostawę i montaż parapetów. Prosimy o uzupełnianie.
- 3) Przedmiar robót poz. 22 Skrzydła drzwiowe (wg PT) – Opis techniczny zamienny – stolarka wg. rysunku zamiennego. Wymieniona pozycja przedmiarowa zawiera stolarkę z rysunku zamiennego natomiast odejmuje z obmiaru 15 szt. drzwi. Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowe określenie, która stolarka nie wchodzi w zakres zamówienia.

informuje, że:

- Ad.1. W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi wyposażenie pomieszczeń wyszczególnione na rzutach poziomych dokumentacji projektowej.
- Ad.2. Projekt zamienny nie obejmuje dostawy i montażu parapetów.
- Ad.3. Zestawienie stolarki zamiennego obejmuje wyłącznie montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych nowoprojektowanych. Drzwi zewnętrzne istniejące zostały odjęte z obmiaru, podobnie drzwi wewnętrzne opisane na rysunkach w PT zamiennym jako istniejące nie podlegają wymianie i zostały odjęte z obmiaru w kosztorysie zamiennym.

Uwaga! Z dniem 28.04.2014 r. niniejsze wyjaśnienia stają się treścią SIWZ i obowiązują wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Z poważaniem

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

Do wiadomości:

- 1) a/a