

Dąbrówno, dn. 13.11.2014 r.

Znak sprawy: **DRZ.271.11.2014**

**Do wszystkich Wykonawców
w postępow. nr DRZ.271.11.2014**

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2014 r., dotyczące wyjaśnienia zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym nr DRZ.271.11.2014, w zakresie:

„Firma ma pytania dotyczące ogrodzenia placu zabaw w Marwałdzie:

- Co wchodzi w skład ogrodzenia? Furtka, brama? (ilość)
- Czy po całej długości ogrodzenia zamawiający przewiduje podmurówkę (fundament)?”

wyjaśniam co następuje:

W skład ogrodzenia wchodzi następujące elementy:

- a) Słupki systemowe – obmiar zgodnie z projektem zagospodarowania, w zależności systemu stosowanego przez Wykonawcę. Przy czym jeżeli stosowany przez Wykonawcę system ogrodzeniowy wymaga zastosowania specjalnych słupków podporowych przy furtce i/lub słupków narożnych, to do kalkulacji oferty należy przyjąć odpowiednio zamiast słupków zwykłych: słupki podporowe (2 szt.), słupki narożne (4 szt.).
- b) Panele systemowe – obmiar zgodnie z projektem zagospodarowania, w zależności od systemu stosowanego przez Wykonawcę.
- c) Furtka systemowa – 1 szt.
- d) Cokół na całej długości ogrodzenia, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę (wg wyboru Wykonawcy) cokołu z prefabrykatów systemowych lub cokołu wylewanego w szalunkach na miejscu.

Uwaga! Z dniem 13.11.2014 r. niniejsze wyjaśnienia stają się treścią SIWZ i obowiązują wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.

Z up. WÓJTA

Tomasz Sztylik
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

- 1) a/a